

Komponent	Resultat	Enhed	DL	Metode
Farvetal, Pt	5,8	mg Pt/l	1	DS/EN ISO 7887:2012, metode C
Turbiditet	0,14	FNU	0,05	DS/EN ISO 7027-1: 2016.
Coliforme bakterier 37°C	< 1	MPN/100 ml	1	ISO 9308-2:2012
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml	1	ISO 9308-2:2012
Kimtal ved 22°C	7	CFU/ml	1	ISO 6222:1999
Jern (Fe)	0,022	mg/l	0,01	SM 3120 ICP-OES
Akkrediteret prøvetagning	Ja			DS ISO 5667-5,MST-Drikkevand. Manual for prøve
pH	7,5	pH		DS/EN ISO 10523:2012
Prøvetagning efter flush	Udført			DS ISO 19458,DS ISO 5667-5,MST-Drikkevand. M
Vandtemperatur	13,1	°C		DS/EN ISO 19458:2006
Ledningsevne ved 20°C	730	µS/cm	15	DS/EN 27888:2003 (ved 20°C)
Prøvens lugt	Ingen			
Prøvens smag	Normal			


Manual for prøvetagning (v4,2017) N/A
